2018年6月份高平市清泉供水有限公司

管网水7项水质检测指标情况汇总表

项 目		采 样 地 点		张 家 坡				国家标准 限值
		单 位	结 果	第一次	第二次	检测次数	合格率 (%)	
1	色度	度	<5	<5	2	100	15	
2	浑浊度 ^①	NTU	0.39	0.39	2	100	1	
3	臭和味		无	无	2	100	无异臭、异味	
4	菌落总数	CFU/mL	0	0	2	100	100	
5	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	2	100	不得检出	
6	耗氧量 ^② (COD _{mn} 法, 以O ₂ 计)	mg/L	0.88	0.57	2	100	3	
7	游离余氯	mg/L	0.27	0.26	2	100	≥0.05	
备注: 《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3; ②水源限制, 源水耗氧量>6mg/L时为5。								

采 样 地 点			外 贸				国家标准 限值
项 目	单 位	结 果	第一次	第二次	检测次数	合格率 (%)	
1	色度	度	<5	<5	2	100	15
2	浑浊度 ^①	NTU	0.19	0.38	2	100	1
3	臭和味		无	无	2	100	无异臭、异味
4	菌落总数	CFU/mL	0	0	2	100	100
5	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	2	100	不得检出
6	耗氧量 ^② (COD _m 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	0.96	0.55	2	100	3
7	游离余氯	mg/L	0.20	0.27	2	100	≥0.05

备注：《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为 95%以上。
^①水源与净水技术条件限制时为 3；
^②水源限制，源水耗氧量 > 6mg/L 时为 5。

项 目			采 样 地 点				国 家 标 准 限 值
			清 泉 浴 池				
单 位			第 一 次	第 二 次	检 测 次 数	合 格 率 (%)	
1	色度	度	<5	<5	2	100	15
2	浑浊度 ^①	NTU	0.41	0.43	2	100	1
3	臭和味		无	无	2	100	无异臭、异味
4	菌落总数	CFU/mL	0	0	2	100	100
5	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	2	100	不得检出
6	耗氧量 ^② (COD _m 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	0.59	0.54	2	100	3
7	游离余氯	mg/L	0.27	0.26	2	100	≥0.05

备注：《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为 95%以上。
^①水源与净水技术条件限制时为 3；
^②水源限制，源水耗氧量>6mg/L 时为 5。

采 样 地 点			红 萍 服 饰				国 家 标 准 限 值
项 目	单 位	结 果	第 一 次	第 二 次	检 测 次 数	合 格 率 (%)	
1	色度	度	<5	<5	2	100	15
2	浑浊度 ^①	NTU	0.40	0.36	2	100	1
3	臭和味		无	无	2	100	无异臭、异味
4	菌落总数	CFU/mL	0	0	2	100	100
5	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	2	100	不得检出
6	耗氧量 ^② (COD _m 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	0.56	0.56	2	100	3
7	二氧化氯	mg/L	0.08	0.08	2	100	≥0.02

备注：《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为 95%以上。
^①水源与净水技术条件限制时为 3；
^②水源限制，源水耗氧量 > 6mg/L 时为 5。

项 目			采 样 地 点				国 家 标 准 限 值
			四 中				
单 位			第 一 次	第 二 次	检 测 次 数	合 格 率 (%)	
1	色度	度	<5	<5	2	100	15
2	浑浊度 ^①	NTU	0.39	0.42	2	100	1
3	臭和味		无	无	2	100	无异臭、异味
4	菌落总数	CFU/mL	0	0	2	100	100
5	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	2	100	不得检出
6	耗氧量 ^② (COD _m 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	0.54	0.54	2	100	3
7	二氧化氯	mg/L	0.08	0.08	2	100	≥0.02

备注：《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为 95%以上。

①水源与净水技术条件限制时为 3；

②水源限制，源水耗氧量 > 6mg/L 时为 5。

项 目			采 样 地 点				国家标 准 限 值
			新 荣 小 区				
单 位			第 一 次	第 二 次	检 测 次 数	合 格 率 (%)	
1	色度	度	<5	<5	2	100	15
2	浑浊度 ^①	NTU	0.33	0.45	2	100	1
3	臭和味		无	无	2	100	无异臭、异味
4	菌落总数	CFU/mL	0	0	2	100	100
5	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	2	100	不得检出
6	耗氧量 ^② (COD _{mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	1.08	0.59	2	100	3
7	二氧化氯	mg/L	0.09	0.06	2	100	≥0.02

备注：《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为 95%以上。
^①水源与净水技术条件限制时为 3；
^②水源限制，源水耗氧量 > 6mg/L 时为 5。

采 样 地 点			丹 河 花 园				国 家 标 准 限 值
项 目	单 位	结 果	第 一 次	第 二 次	检 测 次 数	合 格 率 (%)	
1	色度	度	<5	<5	2	100	15
2	浑浊度 ^①	NTU	0.30	0.38	2	100	1
3	臭和味		无	无	2	100	无异臭、异味
4	菌落总数	CFU/mL	0	0	2	100	100
5	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	2	100	不得检出
6	耗氧量 ^② (COD _m 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	0.96	0.58	2	100	3
7	二氧化氯	mg/L	0.08	0.06	2	100	≥0.02

备注：《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为 95%以上。
^①水源与净水技术条件限制时为 3；
^②水源限制，源水耗氧量>6mg/L 时为 5。

采 样 地 点			康 乐 南 北 苑				国 家 标 准 限 值
项 目	单 位	结 果	第 一 次	第 二 次	检 测 次 数	合 格 率 (%)	
1	色度	度	<5	<5	2	100	15
2	浑浊度 ^①	NTU	0.43	0.40	2	100	1
3	臭和味		无	无	2	100	无异臭、异味
4	菌落总数	CFU/mL	0	0	2	100	100
5	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	2	100	不得检出
6	耗氧量 ^② (COD _m 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	0.56	0.53	2	100	3
7	二氧化氯	mg/L	0.06	0.07	2	100	≥0.02

备注：《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为 95%以上。
^①水源与净水技术条件限制时为 3；
^②水源限制，源水耗氧量>6mg/L 时为 5。

项 目			采 样 地 点				国 家 标 准 限 值
			龙 渠 南				
单 位			第 一 次	第 二 次	检 测 次 数	合 格 率 (%)	
1	色度	度	<5	<5	2	100	15
2	浑浊度 ^①	NTU	0.40	0.38	2	100	1
3	臭和味		无	无	2	100	无异臭、异味
4	菌落总数	CFU/mL	0	0	2	100	100
5	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	2	100	不得检出
6	耗氧量 ^② (COD _m 法, 以O ₂ 计)	mg/L	0.57	0.59	2	100	3
7	二氧化氯	mg/L	0.08	0.07	2	100	≥0.02

备注：《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。

①水源与净水技术条件限制时为3；

②水源限制，源水耗氧量>6mg/L时为5。

采 样 地 点			中 专				国家标准 限值
项 目	单 位	结 果	第一次	第二次	检测次数	合格率 (%)	
1	色度	度	<5	<5	2	100	15
2	浑浊度 ^①	NTU	0.29	0.42	2	100	1
3	臭和味		无	无	2	100	无异臭、异味
4	菌落总数	CFU/mL	0	0	2	100	100
5	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	2	100	不得检出
6	耗氧量 ^② (COD _m 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	1.02	0.54	2	100	3
7	二氧化氯	mg/L	0.08	0.07	2	100	≥0.02
备注: 《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为 95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为 3; ②水源限制, 源水耗氧量 >6mg/L 时为 5。							